







PLANTA BAIXA
Esc.: 1/200







CORTE AA
Esc.: 1/200



Detalhe Caminhamento
Esc.: 1/200



CARACTERÍSTICAS DA BOMBA:
POTÊNCIA: 20 CV
MODELO REFERENCIA: 20EB4-T JACUZZI
BOCAL: SUÇÃO: 5"
DESCARGA: 4"



- NOTAS:
- A estabilidade da estrutura proposta deverá ser analisada mediante a utilização de parâmetros de resistência dos solos de aterro e fundação, que deverão ser obtidos através de ensaios específicos;
 - Os solos utilizados como reatero não deverão apresentar matéria orgânica e outras impurezas, e deverão apresentar expansividade inferior a 2,0% (ensaio CBR);
 - O aterro deverá ser compactado em camadas com espessura máxima acabada de 25 cm, até atingir o grau de compactação mínimo de 98% em relação à energia normal de compactação, e deve ser de unidade máxima de 25. Junto à face, com largura mínima de 1,0 m, a compactação deve ser processada através do uso de placas vibratórias ou sapos mecânicos, para evitar dano pela proximidade do rolo compactador;
 - Para execução da estrutura aqui apresentada, deverão ser realizados ensaios de campo e laboratório a fim de verificar e confirmar as características dos solos e o nível freático;
 - A topografia do terreno natural e as cotas de projeto deverão ser confirmadas para locação da estrutura proposta;
 - As escavações próximas à estrutura proposta não deverão comprometer a integridade da mesma;
 - Deverá ser prevista cobertura vegetal dos taludes expostos para proteção contra erosões superficiais;

PROJETO RESERVATÓRIO DE ÁGUA		FOLHA 1/1
ENDEREÇO/OBRA: ORATÓRIOS- MG.	ABR./2024	
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATÓRIOS CNPJ: 01.616.836/0001-88	
RESP. TÉCNICO:	MAURO FERNANDES LIMA C.R.E.A - 24.631/D	
VOLUME TOTAL 4.500,00 m³		DESENHO: MARCOS PEREIRA
Escritório: Rua Góias, 380 - Bairro: Chiquito Gazolla - Tel.: 9.9928-8878 E-mail: mfl1980@yahoo.com.br		